

Arbeitsbehelf 03

Barrierefreie Sanitärräume für Pflegeheime und Krankenanstalten

Version 10.2020

- TÜR**
- Anfahrbereich türbandseitig: 3,00 m²
 - Anfahrbereich türbandabgewandt: 1,80 m²
 - muss an der Seite des Türdrückers um 50 cm hinausragen
OIB RL 4, Pkt. 2.9.3
- WC**
- lange WC-Schale, OK mit WC-Sitz 46 - 48 cm
 - Haltegriffe: - Winkelhaltegriff (an Wand)
- Stützklappgriff
- beide Haltegriffe ragen 15 - 25 cm über die WC-Schale
ÖNORM B 1600: Ausgabe 2017, Pkt. 8.4.8.1
- WT**
- Achsabstand zur Wand mind. 50 cm
 - Tiefe mind. 45 cm, max. 60 cm
 - optional: an beiden Seiten des Waschtischs Haltegriffe
ÖNORM B 1600: Ausgabe 2017, Pkt. 8.4.2
- DU**
- Duschsitz mind. 40 x 40 cm, fix montiert oder Einhängesitz
 - Haltegriffe: - Winkelhaltegriff: vertikal mind. bis zu einer Höhe von 150 cm; horizontal mind. 50 cm lang
- Stützklappgriff 70 - 85 cm (bei fix montiertem Duschsitz) oder
- waagrechter Haltegriff mind. 90 cm (bei Einhängesitz)
ÖNORM B 1600: Ausgabe 2017, Pkt. 8.4.6
ÖNORM B 1600: Ausgabe 2017, Pkt. 8.4.8.2

