



Anforderungen an einen Heizraum:  
 siehe OIB- RL 2 (Ausgabe März 2015)  
 Punkt 3.9.2 und 3.9.3

- Wände und Decken in REI 90 bzw. EI 90 und raumseitig in A2 bekleiden
- Türen, Tore und sonstige Verschlüsse in EI<sub>2</sub> 30-C
- Bodenbeläge in A2<sub>fl</sub>